

В рубильниках РПС с предохранителями на общей плате используются предохранители ПН-2 100А, 250А, 400А.

Структура условного обозначения рубильника РПС:

Рубильник РПС-1/1 П, 100А УЗ

РП - условное обозначения аппарата, рубильник с предохранителями;

С - условное обозначение вида привода, боковой смещенный;

1/ - условное обозначение номинального тока, 1 - 100А, 2 - 250А, 4 - 400А;

1 - условное обозначение длины вала,

- для рубильников с боковым смещенным приводом: 1 - 180 мм, 2 - 215 мм;

- для рубильников с боковой рукояткой: 1 - 170 мм, 2 - 205 мм;

П - условное обозначение исполнения бокового смещенного привода и боковой рукоятки: П - правое, Л - левое

100А - номинальный ток, А;

УЗ - вид климатического исполнения по ГОСТ 15150.

Габариты и размеры рубильника РПС:

